



FREIWILLIGE FEUERWEHR GAUTING

MÜNCHENER STRASSE 18 • 82131 GAUTING



24.06.2011

Glück im Unglück

Einen Einsatz in den eigenen vier Wänden hatte die Feuerwehr Gauting am Freitag Nachmittag zu bewältigen. Dabei war es reine Glückssache, dass die vor Ort befindlichen Kräfte von dem technischen Defekt erfahren haben.

Der Heizungsraum, der sich im Keller des Feuerwehrhauses befindet, besitzt eine Wasserzufuhr, die zum Betrieb erforderlich ist. Dieser Zufluss ist auf Grund von Abnutzungserscheinungen an einem Verbindungsstück durchgerostet und schließlich gebrochen. Somit konnte das Wasser ungehindert in den Kellerraum fließen. Die Feuerwehrkräfte, die zufällig vor Ort waren, hörten Wassergeräusche und konnten größere Schäden verhindern, in dem der Zufluss verschlossen wurde. Trotzdem konnte bereits soviel Wasser einfließen, dass zirka 15 cm Wasserpegel erreicht war.

Durch den Einsatz von Tauchpumpe und Wassersauger wurde der Keller wieder trocken gelegt. Es entstanden keine größeren Folgeschäden. Die im Keller befindliche Technik, wie z.B. Kompressor bzw. Dieseltank blieben unbeschädigt.

